

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: (8662) 74-28-28
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
361043, КБР, г.
Прохладный, ул.
Остапенко, 14
Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014 г.

Заместитель руководителя ИЛ и ФФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в
Прохладненском районе"
Кудрявцев Ю.В.

" 05 " 03

2020г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 728 от 05.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Арт. скважина №285-Д

Пробы (образцы) направлены:

в генером по коммунальной гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Прохладненском районе" Лопатиной Т. И.

Дата и время отбора пробы (образца): *04.03.2020 12 ч. 35 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.03.2020 13 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Александровское ЖКХ-1", РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоисточник ст. Александровская, РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская

Код пробы (образца):

П.728.02.5.9 Д 02.02.03.20

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, пластиковые бутылки

№-ча методике отбора:

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Санитарный врач Григорьева Л.И.




Код образца (пробы): П.728.02.5.9 Д
02.02.03.20**Санитарно-гигиеническая лаборатория**Дата поступления пробы: 04.03.2020 13 ч. 40 мин.
Дата начала исследования: 04.03.2020 13 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 04.03.2020 16 ч. 50 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер/ведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Адамокова Ж.М.	
Врач-лаборант Хожаева А.Ю.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Адамокова Жанета Мачраиловна	Подпись 



Код образца (пробы): П.728.02.5.9 Д
02.02.03.20**Микробиологическая лаборатория**Дата поступления пробы: 04.03.2020 13 ч. 35 мин.
Дата начала исследования: 04.03.2020 13 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 05.03.2020 13 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер/ведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Костенко Е.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю.	Подпись 

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию